



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Федеральное государственное бюджетное учреждение**  
**«Центр госсанэпиднадзора» Управления делами Президента Российской Федерации**

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23 Тел./факс: (499) 149-58-12  
Испытательный лабораторный центр ФБУ «ЦСМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ», РОСС RU.0001.510440



УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач  
ФБУ «Центр госсанэпиднадзора»  
УД Президента РФ  
Чанков С.В.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о соответствии (несоответствии) продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам

Регистрационный номер 754/УДП-08-12 от 31.08.2012 г.

На основании заявления от 15.08.2012

Регистрационный № 754/УДП

Заявитель: ООО БауТекс

Адрес: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д.5-9, Россия

Сведения о продукции: Сетки тканые из стеклянных нитей с щелочестойкой полимерной пропиткой «Крепикс».

Организация-изготовитель: ООО БауТекс

Адрес: 601506, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д.30, Россия

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копия свидетельства о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет налогоплательщика-организации, макет этикетки, свидетельство о государственной регистрации права, ТУ 5952-007-52788109-2006 «Сетка стеклянная строительная марки «Крепикс» изменения № 1,2,3,4 к ТУ, доверенность.

Состав продукции: стеклянные нити, щелочестойкая полимерная пропитка

Область применения: для армирования штукатурных шпаклевочных составов на наружных (фасадных) и внутренних поверхностях ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения.

Результаты исследований: Протокол испытаний № 0031/0031-М от 29.08.2012г. Аккредитованный испытательный центр Орехово-Зуевского филиала ФБУ «ЦСМ Московской области» (аттестат аккредитации № ГСЭН RU.ЦОА 023.554, № РОСС RU.0001.21ПТ43)



Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы) Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Интенсивность запаха образца в естественных условиях, баллы	Не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м	Не более 15,0
Аммиак, мг/м <sup>3</sup>	Не более 0,04
Спирт метиловый, мг/м <sup>3</sup>	Не более 0,50
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	Не более 0,01
Фенол, мг/м <sup>3</sup>	Не более 0,003
Ангидрид фосфорный, мг/м <sup>3</sup>	Не более 0,05
Диоксид серы, мг/м <sup>3</sup>	Не более 0,05

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование продукции, страна, фирма-производитель, состав, назначение, размер, условия хранения, выполненные на русском языке.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Сетки тканые из стеклянных нитей с щелочестойкой полимерной пропиткой «Крепикс» соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Зав. отделением санитарно-эпидемиологических экспертиз и сертификации



Ф.И.О.

**Слепова Н.В.**